

Empfohlene Anzahl Schneerückhalter je Laufmeter Module Horizontal (bis 1.8m Modulbreite)

Schneelast in kN/m ²	Dachneigung in Grad															
	5		10		15		20		25		30		35		40	
1.25	0.12	3	0.21	3	0.30	3	0.39	3	0.47	3	0.53	3	0.57	3	0.60	3
1.50	0.14	3	0.25	3	0.36	3	0.47	3	0.56	3	0.63	4	0.68	4	0.72	4
1.75	0.17	3	0.29	3	0.42	3	0.55	3	0.65	4	0.74	4	0.80	4	0.84	5
2.00	0.19	3	0.34	3	0.48	3	0.62	4	0.74	4	0.84	5	0.91	5	0.96	5
2.25	0.22	3	0.38	3	0.54	3	0.70	4	0.84	5	0.95	5	1.03	5	1.08	6
2.50	0.24	3	0.42	3	0.60	3	0.78	4	0.93	5	1.05	6	1.14	6	1.20	6
2.75	0.26	3	0.46	3	0.66	4	0.86	5	1.02	5	1.16	6	1.25	7	1.32	7
3.00	0.29	3	0.50	3	0.72	4	0.94	5	1.12	6	1.26	7	1.37	7	1.44	7
3.25	0.31	3	0.55	3	0.78	4	1.01	5	1.21	6	1.37	7	1.48			
3.50	0.34	3	0.59	3	0.84	5	1.09	6	1.30	7	1.47					
3.75	0.36	3	0.63	4	0.90	5	1.17	6	1.40	7	1.58					
4.00	0.38	3	0.67	4	0.96	5	1.25	7								
4.25	0.41	3	0.71	4	1.02	5	1.33	7								
4.50	0.43	3	0.76	4	1.08	6	1.40	7								
4.75	0.46	3	0.80	4	1.14	6										
5.00	0.48	3	0.84	5	1.20	6										
5.25	0.50	3	0.88	5	1.26	7										
5.50	0.53	3	0.92	5	1.32	7										
5.75	0.55	3	0.97	5	1.38	7										
6.00	0.58	3	1.01	5	1.44	7										
6.25	0.60	3	1.05	6												
6.50	0.62	4	1.09	6												
6.75	0.65	4	1.13	6												





Resultierende Belastung in kN, in Abhängigkeit von Schneelast in kN/m² und Dachneigung nach DIN EN 1991-1-3.

3 Schneerückhalter je Laufmeter bei 1.85m ² Modulfläche horizontal	Abstand = 50cm
4 Schneerückhalter je Laufmeter bei 1.85m ² Modulfläche horizontal	Abstand = 33cm
5 Schneerückhalter je Laufmeter bei 1.85m ² Modulfläche horizontal	Abstand = 25cm
6 Schneerückhalter je Laufmeter bei 1.85m ² Modulfläche horizontal	Abstand = 20cm
7 Schneerückhalter je Laufmeter bei 1.85m ² Modulfläche horizontal	Abstand = 17cm