

Empfohlene Anzahl Schneerückhalter je Laufmeter Module vertikal (bis 1.2m Modulbreite)

Schneelast in kN/m ²	Dachneigung in Grad															
	5		10		15		20		25		30		35		40	
0.75	0.11	3	0.19	3	0.28	3	0.36	3	0.43	3	0.49	3	0.53	3	0.56	3
1.00	0.15	3	0.26	3	0.37	3	0.48	3	0.57	3	0.65	4	0.70	4	0.74	4
1.25	0.19	3	0.32	3	0.46	3	0.60	3	0.72	4	0.81	4	0.88	5	0.93	5
1.50	0.22	3	0.39	3	0.56	3	0.72	4	0.86	5	0.97	5	1.05	6	1.11	6
1.75	0.26	3	0.45	3	0.65	4	0.84	5	1.00	5	1.13	6	1.23	6	1.30	7
2.00	0.30	3	0.52	3	0.74	4	0.96	5	1.15	6	1.30	7	1.41	7		
2.25	0.33	3	0.58	3	0.83	5	1.08	6	1.29	7						
2.50	0.37	3	0.65	4	0.93	5	1.20	6	1.43	7						
2.75	0.41	3	0.71	4	1.02	5	1.32	7								
3.00	0.44	3	0.78	4	1.11	6	1.44	7								
3.25	0.48	3	0.84	5	1.20	6										
3.50	0.52	3	0.91	5	1.30	7										
3.75	0.56	3	0.97	5	1.39	7										
4.00	0.59	3	1.04	5												
4.25	0.63	4	1.10	6												
4.50	0.67	4	1.17	6												
4.75	0.70	4	1.23	6												
5.00	0.74	4	1.30	7												
5.25	0.78	4	1.36	7												
5.50	0.81	4	1.42	7												
5.75	0.85	5														
6.00	0.89	5														





Resultierende Belastung in kN, in Abhängigkeit von Schneelast in kN/m² und Dachneigung nach DIN EN 1991-1-3.

3 Schneerückhalter je Laufmeter bei 1.85m ² Modulfläche horizontal	Abstand = 50cm
4 Schneerückhalter je Laufmeter bei 1.85m ² Modulfläche horizontal	Abstand = 33cm
5 Schneerückhalter je Laufmeter bei 1.85m ² Modulfläche horizontal	Abstand = 25cm
6 Schneerückhalter je Laufmeter bei 1.85m ² Modulfläche horizontal	Abstand = 20cm
7 Schneerückhalter je Laufmeter bei 1.85m ² Modulfläche horizontal	Abstand = 17cm